

PLANTA TELHADO NÍVEL SUPERIOR

ESCALA 1:75

NOTAS: – AS ANTENAS DE TV E FM, E AS PARTES METÁLICAS DO SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL (SE EXISTIR), ASSIM COMO GRADES METÁLICAS DA COBERTURA DEVERÃO SER INTERLIGADAS AOS CABOS DA GAIOLA DE FARADAY.

NOTAS: – AS ANTENAS DE TV E FM, E AS PARTES METÁLICAS DO SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL (SE EXISTIR), ASSIM COMO GRADES METÁLICAS DA COBERTURA DEVERÃO SER INTERLIGADAS AOS CABOS DA GAIOLA DE FARADAY.

NOTAS DO PROJETO

1 – TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS CONTIDAS NESTE PROJETO SÃO DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR TECNICAMENTE EQUIVALENTE, PODENDO SER UTILIZADO MATERIAL DE QUALIDADE EQUIVALENTE DE OUTRO FABRICANTE.

2 – ESTE PROJETO DEVERÁ SER EXECUTADO POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E HABILITADOS PARA TAL.

3 – OS MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO, MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DE MATERIAIS DEVEM ATENDER AO ESTABELECIDO NA NBR 5419/2015.

4 – O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MALHA(S) EQUIPOTENCIAL(AIS) E DEVERÁ SER ATERRADO POR DETERMINADO NÚMERO DE HASTES DE ATERRAMENTO, CONFORME PROJETO. TODAS AS PARTES DO SISTEMA E COMPONENTES POSSUEM INTERLIGAÇÕES EQUIPOTENCIAIS, GARANTINDO EQUIPOTENCIALIDADE E SUPERFÍCIE DO SOLO.

5 – FORMA CONSIDERADOS OS PLANOS DOS NÍVEIS REFERENTES AO PROJETO DE ARQUITETURA.

6 – QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO DE QUINA FORMAL, AS QUINAS DEVERÃO EM CONTRATEMPOS E OS DIMATROS DA MESMA FORMA.

7 – DEVERÃO SER IMPERMEÁVEIS E SUPERIOR À DISPERSÃO DE DETENTORES ATMOSFÉRICOS, RECOMENDANDO-SE TELHAS METÁLICAS E CUMEEIRAS DE TELHADO COM PARTES METÁLICAS OU SUPERFÍCIE DESIGUAIS METÁLICAS, ESPAÇADORES METÁLICOS.

8 – TODOS OS ELEMENTOS CONDUTORES EXISTENTES DEVERÃO SER CONECTADOS AO ATERRAMENTO DO SPDA, TAIS COMO AS TUBULAÇÕES METÁLICAS.

9 – TODAS AS CONEXÕES NO SOLO DEVEM SER FEITAS UTILIZANDO-SE SOLDA EXOTÉRMICA.

10– PARA A EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS DE COBRE ISOLADO (Ø=4mm2) COM CAMADA EXTERNA E PLANTIO MÍNIMO.

11– TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS DO EDIFÍCIO DE OUTRAS PARTES METÁLICAS DE COBRE OU ALUMÍNIO DEVERÃO SER INTERLIGADAS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO, SEJA DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS DE DPS APROPRIADOS, DEVENDO DISTAR NO MÍNIMO 0,5 A 2 M DE DISTÂNCIA DE QUALQUER PARTE DO SISTEMA.

12– TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS DAS ZONAS EXTERNAS (CERCAS METÁLICAS, ETC.) DEVEM SER INTERLIGADOS CONFORME A NBR 5419/2015. CASO NÃO PREVENHAM, PODEM A EQUALIZAÇÃO DOS POTENCIAIS.

13– DEVERÃO SER LIGADAS NO MÍNIMO 50 MMÂ² AOS CABOS DE DESCIDA OU AO ANEL DE ATERRAMENTO, PARA TAL, OS INTERLIGADOS DEVERÃO ACOMPANHAR SUPERFÍCIES DE FORMA DIRETA, SEM CURVAS AGUDAS.

14– TODOS OS ELEMENTOS DE PVC E DE PLANTIO METÁLICOS DO SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL, PARA EVITAR QUE CAUSE ARCOS ELÉTRICOS OU CENTELHAS QUANDO OS PROTETORES E INTERLIGAÇÕES FOREM ATINGIDOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

15– A CAIXA DE INSPEÇÃO DEVERÁ SER EM MATERIAL NÃO CONDUTOR, EXISTENTES COLETORES COLETORES ELETRÔNICOS, ELÉTRICOS, ENTRE OUTROS, DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO.

16– TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO, SEJA DE UMA MANEIRA DIRETA OU ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS).

17– CONDUTOS ALOJADOS NO SOLO DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO, SEJA DE UMA MANEIRA DIRETA OU ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS). CASO NÃO PREVENHAM, PODEM A EQUALIZAÇÃO DOS POTENCIAIS.

18– OS ELEMENTOS METÁLICOS GRANDES, PROPORCIONAIS DE ATUAL ALCANCE, ESTÃO SUJEITOS AOS RAIOS, DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO, SEJA DE UMA MANEIRA DIRETA OU ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS). CASO NÃO PREVENHAM, PODEM A EQUALIZAÇÃO DOS POTENCIAIS.

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO:

1 – PROJETO REALIZADO CONFORME ABNT NBR 5419/2015

2 – NÍVEL DE PROTEÇÃO CONSIDERADO: NÍVEL II

3 – MÉTODO UTILIZADO: GAIOLA DE FARADAY

4 – DIMENSÕES MÁXIMAS DA GAIOLA DE FARADAY NOS TELHADOS (MESH): 10x10m

5 – DISTÂNCIA MÉDIA MÁXIMA ENTRE AS DESCIDAS: 10m

SIMBOLOGIA DE SPDA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	TUBULAÇÃO QUE PASSA
+NÍVEL	INDICAÇÃO DE NÍVEL EM PLANTA.
	CONEXÃO ENTRE CABOS OU ENTRE ESTRUTURA METÁLICA E CABO.
	DESCIDA P/ ATERRAMENTO (CAIXA DE GAIOLA C/ 6 ATERRAMENTO COM HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" X 2,40M - TEL-5738)
	DESCIDA ENTRE ANOS DIFERENTES NA GAIOLA DE FARADAY (CABO DE ALUMÍNIO NU DE Ø35,0mmÂ²)
	PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN + MASTRO DE 6m x 2" (VER DETALHE C1 E C36)
	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS (31x31x40)cm (VER DETALHE E3)
	GAIOLA DE FARADAY EM CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA (Ø35,0mmÂ²)
	ATERRAMENTO COM BARRA ESTRUTURAL CONDUTORA EM AÇO (DA-25 = 8mm)
	EQUIPOTENCIAL EM CABO DE COBRE ISOLADO (Ø=4mm), EM ELETRODUTO PRETO DE 40/5mm, CONECTADO NA CAIXA EQUIPOTENCIAL INDICADO EM PLANTA (TERRA)

QUADRO EQUIVALÊNCIA DE DIÂMETROS

DIÂMETRO EM POLEGADAS	DIÂMETRO EM MILIMÉTROS
1/2	20
3/4	25
1	32
1 1/4	40
1 1/2	50
2	60
2 1/2	75
3	85
4	110

Tabela 2— Seção mínima dos materiais do SPDA

Material	Captor e anéis intermediários mmÂ²	Descidas (para estruturas de altura até 20 m) mmÂ²	Descidas (para estruturas de altura superior a 20 m) mmÂ²	Eletrodo de aterramento mmÂ²
Cobre	35	16	35	50
Alumínio	70	25	70	–
Aço galvanizado a quente ou embutido em concreto	50	50	50	80



DETALHE C1
MASTRO DE PÁRA–RAIOS
SEM ESCALA



DETALHE C36
OBJETO METÁLICO PROTEGIDO PELO MASTRO DE PÁRA–RAIOS
SEM ESCALA



DETALHE C2
DETALHE DA FIXAÇÃO DO CABO DA CAPTAÇÃO EM TELHA DE FIBROCIMENTO
SEM —— ESCALA



DETALHE C3
DETALHE DA FIXAÇÃO DO CABO NAS TELHAS DE FIBROCIMENTO
SEM —— ESCALA



DETALHE C8
DERIVAÇÃO DO CABO DE COBRE NA PLATIBANDA
SEM ESCALA



DETALHE C9
FIXAÇÃO CABO DE COBRE DA CAPTAÇÃO
SEM ESCALA



DETALHE C10
DERIVAÇÃO E CONEXÃO CABO DE COBRE DA CAPTAÇÃO
SEM ESCALA



DETALHE D2
DESCIDA DE CABO PLATIBANDA
SEM ESCALA



DETALHE C4
DETALHE DE DERIVAÇÃO DO CABO NA TELHA METÁLICA
SEM —— ESCALA



DETALHE C5
DETALHE DE CONEXÃO TIPO X COM CABO DE ALUMÍNIO NA CAPTAÇÃO
SEM —— ESCALA



DETALHE C6
DETALHE DA FIXAÇÃO DO CABO DE DESCIDA
SEM —— ESCALA



DETALHE C7
DETALHE DE UTILIZAÇÃO DA CALHA CAMO DESCIDA NATURAL
SEM —— ESCALA



DETALHE C9
DETALHE DE FIXAÇÃO DO CABO DE ATERRAMENTO
SEM —— ESCALA

	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

CONTRATADA:
VIAVOZ LTDA

CONTRATO Nº

RT: SINVAL LADEIRA — REG. CREA: 28.498/D

PROJ.: ADEMAR GILVAN DE FREITAS — REG. CREA: 18.369B/D

ASS.:

viavoz

PROJ.:

REG. CREA:

ASS.:

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

PROGRAMA:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO

MUNICÍPIO/ÁREA:
JOÃO NEIVA / ES

TÍTULO:
PROJETO DE SPDA
PLANTA DO TELHADO NÍVEL SUPERIOR
NOTAS, PLANTA DE LIGAÇÕES E DETALHES UTILIZADOS

DATA: DEZEMBRO/2018 — ESCALA: INDICADA — PRANCHA: 8.1

ARQUIVO: